

Södertälje Båtsällskap (SBS)

Regler för Brandskydd, Säkerhet samt ordning och reda

Enligt 2 kap 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004 är alla anläggningsägare skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det är av största vikt att alla medlemmar och även övriga som uppehåller sig och arbetar inom SBS-område alltid sätter säkerheten främst. Det gäller

- brandsäkerhet, elsäkerhet, båthantering och transporter. Detta är varje medlems ansvar!
- Reglerna syftar till att minimera riskerna för brand och andra olyckshändelser, samt om brand uppstår, underlätta bekämpning av branden. Vid tveksamheter rörande tolkning av reglerna ska alltid säkerhetsansvarig i klubben kontaktas.

Vidare skall reglerna beskriva hur SBS tar sitt brandskyddsansvar och därmed uppfyller kraven i lagen om skydd mot olyckor. Reglerna tjänar även som redovisning av hur brandskyddsarbetet bedrivs vid Räddningstjänstens tillsynstillfällen.

- För att ytterligare öka säkerheten har SBS styrelse tillsatt en funktion med ansvar för säkerhet och kontroll dit medlemmarna kan vända sig för att få råd och vägledning om vad som är tillåtet. Medlemmarna är självklart välkomna med egna synpunkter och förslag på sådant som kan förbättra säkerheten.

- Funktionen omfattar även kontroll, vilket innebär att det kommer att utföras regelbundna protokollförda säkerhetsbesiktningar på vårt klubbområde.

I de fall en besiktning resulterar i någon form av anmärkning meddelas detta till berörd medlem som uppmanas åtgärda felet.

Definitioner

- Brand- och säkerhetsansvarig: Den person som av årsmötet eller av SBS:s styrelse är utsedd att svara för SBS:s brandskydd och säkerhet.
- Brandfarlig vara: Sådana varor som i sin originalförpackning är märkta extremt brandfarligt, mycket brandfarligt eller brandfarligt. Extremt brandfarliga och mycket brandfarliga varor kan vara t ex gasol, acetylen, T-röd, bensin, aceton och förtunning.

Sprayburkar hör också till denna grupp. Brandfarliga varor kan vara t ex fotogen, vissa färger, lacknafta och utspädd spolarvätska. En grupp varor som inte antänds så lätt och därför inte är märkta med varningstext brandfarligt är t ex tändvätska, diesel och eldningsolja. Om dessa varor tar eld, så brinner de dock lika bra som de som är märkta med brandfarligt.

- Brandfarligt avfall: T ex oljeindränkta trasor, trassel, tomma sprayburkar eller andra tomma och förbrukade förvaringskärl som har innehållit brandfarliga varor.

- Brandvakt. Person som har kännedom om reglerna för heta arbeten inom SBS:s område och som kan hantera arbetsplatsens släckutrustning samt vid behov snabbt larma räddningstjänsten och visa dem till brandplatsen om eld skulle komma lös. Brandvakten måste befinna sig vid arbetsplatsens omedelbara närhet när arbetet utförs. Brandvakten måste också ha tillgång till mobiltelefon samt nyckel till grindarna för att

- snabbt kunna visa vägen till brandplatsen. Brandvakten är också skyldig att genomföra efterkontroll av arbetsplatsen innan denna lämnas utan tillsyn.

- Checklista för heta arbeten: Den blankett som skall följas av medlem, eller någon

- annan, som skall genomföra Heta arbeten.

- Heta arbeten: Svetsning, skärande/slipande bearbetning (gas eller rondell), värmepistol, lödning, uppvärmning (med t ex strålningsvärmare) och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.

- Inomhus: Plåtskjul, arrangemang för täckning av båt på uteplats (tält och tältställning), mastskjul, traktorskjul eller andra fasta eller tillfälliga byggnader som är uppförda inom SBS:s område.

- Släckutrustning: Slang med vatten eller minst två handbrandsläckare, 6 kg, typ ABE III.

- Uteplats: Markerad eller anvisad plats för förvaring av båt inom SBS område.

- Utomhus: Avskild plats med minst 5 meter fri grusyta runt den tilltänkta arbetsplatsen

- som saknar växtlighet eller annat material som kan sprida brand. Utomhus kan vara mellan plåtskjulen om ett minsta avstånd på 5 meter till närmsta plåtskjul kan garanteras

- Värmare: Infravärme, värmefläkt, kupévärmare eller annan typ av värmare med en

- effekt som överstiger 100W.

1. Regler för SBS:s område

1.1. Den som har sin båt inom SBS:s område är skyldig att ha en gällande brandoch ansvarsförsäkring.

1.2. Vid tveksamheter rörande tolkning av dessa regler ska alltid brand- och säkerhetsansvarig i klubben kontaktas.

1.3. Medlemmen eller någon, som denna anlitar, måste ha tagit del av SBS:s brandskyddsregler och Checklista för heta arbeten innan några heta arbeten får utföras.

Det är alltid medlem/utförare som ansvarar för säkerheten.

2. Ordning & Reda

2.1. Håll rent och snyggt runt båten. Täcknings- och pallningsmaterial som inte används skall avlägsnas. Detta gäller även allt annat material som inte är nödvändigt för båtens skötsel och förvaring. Inget löst material får finnas vid båten

utan måste förvaras i skåp eller låda.

2.2. Batterier, spillolja eller annat miljöfarligt avfall får inte förvaras vare sig i halfack eller på uteplats. Lösningssmedel och andra brandfarliga kemikalier får inte förvaras öppet i eller vid båten. Se punkt 6.1.

2.3. Miljöstationen får endast användas till spillolja och andra flytande kemikalier som hålls i tanken samt oljefilter som placeras på anvisad plats.

2.4. Kontrollera att båtens bränslesystem inte läcker drivmedel in i båten. Lösa drivmedelsdunkar ska inte förvaras invid båten då den ligger på land.

2.5. Kölpallning och stöttor av trä som i någon form är angripen av röta får inte användas.

2.6. Båtvaggor, stöttor och liknande av metall får inte vara rostangripet så att hållfastheten kan anses nedsatt.

3. Elsäkerhet.

3.1. El får normalt vara anslutet till elnätet den tid man vistas vid och arbetar i båten. Undantag från denna regel medges vid batteriladdning under följande förutsättningar: Laddaren ska vara av en elektronisk, kortslutningssäker och helst

gastät typ som känner av batteriets laddningsstatus, (Cetek el. motsvarande). Anslutningskabeln ska vid stickproppen vara märkt med skylt "Laddning pågå".

3.2. Elektriska handhållna maskiner skall vara CE eller S-märkta samt utförda med förstärkt isolering, Fi-märkta. Symbolen för Fi är en dubbel fyrkant.

Värmare ska också vara Fi-märkta.

Äldre kupévärmare med lindad spiralglödtråd får absolut inte användas.

Övriga elektriska apparater skall lägst ha kapslingsklass IP43, där första siffran betyder dammskyddad och andra siffran strilsäker.

En äldre symbol för strilsäker är en droppe i en trekant.

Anslutnings- och skarvsladdar samt förgreningsuttag ska vara avsedda för utomhusbruk samt vara hela och i gott skick.

3.3. För extra arbetsbelysning gäller följande: Enligt gällande regelverk är det inte tillåtet att använda en produkt på annat sätt än det som tillverkaren anvisat. Detta innebär att det inte är tillåtet att tillverka en "sladdlampa" med en armatur

avsedd för fast montage. Detta är varje anläggningsägares, (halfacksinnehavares/ täckningsbyggares), ansvar att följa. Observera att det inte är tillåtet att klamra eller skruva fast en tillfällig belysning. Om detta görs har man utfört en fast installation på felaktigt sätt och med för ändamålet fel material vilket inte är tillåtet. Halogenstrålkastare får inte användas pga. mycket hög värmeutveckling. Använd lågenergilampor istället!

3.4. Båtens batteribank skall vara franskild från båtens övriga elsystem via huvudbrytare när båten är torrsatt.

4. Uteplats

4.1. Upplagd båt får endast täckas med presenning eller liknande. En monterbar ställning för täckning får användas.

Det är tillåtet att ha ett skåp med måtten b*h*d(max 120*200*60 cm)eller en förvaringslåda med lock (max 150*90*70 cm) och bänk (max 150*90*70 cm).

4.2. Masonit, bräddor, plåt eller andra hårda material i skivform är ej tillåtna som täckningsmaterial.

4.3. Innehavare av uteplats skall hålla rent på och runt sin uteplats, städa av platsen efter sjösättningen och utföra erforderlig ogräsbekämpning.

När båten ligger i sjön skall stöttor, kölpallning och annat material samlas på båtplatsen och vara uppmärkt med medlemsnummer och namn. Om inte kan materialet avlägsnas i samband med städning av området.

4.4. Täckmaterial eller annat material får EJ förvaras mot stängslet. En fri gång om minst 1 meter skall finnas utmed staketet så att vakterna kan kontrollera att staketet är oskadat och så att uppstaplat material inte kan nyttjas för passage över stängslet.

5. Hallfack

5.1. Rökförbud gäller inomhus

5.2. Takstolar och övriga reglar som bär upp taket på hallarna får inte användas som vindsförvaring för material eller båtillbehör av något slag.

5.3. Ett undantag är master som får förvaras i hallfacket. De skall då vara fästa vid de vertikala stolparna som finns mellan hallfacken och upphissade till en höjd där de inte hindrar framkomligheten.

5.3. Tillbyggnad och extra inredning får inte finnas i hallfack.

Det är inte tillåtet att såga, spika, borra eller göra annan åverkan på den fasta konstruktionen i hallarna.

5.4. Ett förvaringsskåp med måtten b*h*d (max 120*200*60 cm) eller en förvaringslåda med lock b*h*d (max 150*90*70 cm) och bänk b*h*d (max

150*90*70 cm) får finnas i hallfacket men måste vara så placerat att det inte hindrar framkomligheten. Förvaringsskåp skall vara uppställt så att det inte kan tippa och det är tillåtet att förankra det i hallens trästomme, se även 5.3.

5.5. Fast installation av extra belysningsarmaturer eller annan typ av elutrustning får inte ske utan styrelsens godkännande och installationen ska utföras av yrkeskunnig person och efter färdigställande besiktas av el- eller säkerhetsansvarig

6. Brandfarliga varor

6.1. Sträva alltid efter att förvara så liten mängd brandfarliga varor som möjligt inom SBS:s område. Brandfarliga varor ska i största möjliga mån förvaras i originalförpackningen. Om detta inte är möjligt, ska ett kärl som är avsett för varan användas. Dessa ska då märkas tydligt med varans innehåll. Inga kärl som inte är avsedda för varan är tillåtna. Kärlen ska vara ordentligt förslutna. Alla brandfarliga varor ska förvaras väl skyddade i skåp eller låda helst av plåt.

6.2. Båtens fasta drivmedeltankar bör fyllas, så att explosionsrisken vid brand är så liten som möjligt. Detta gäller i synnerhet båtar med fasta bensintankar.

6.3. Gasolflaskor som förvaras i båten ska ha huvudkranen stängd och dessutom förvaras upprättstående för att den inbyggda säkerhetsventilen ska fungera.

6.4. Acetylen får inte förvaras inom SBS:s område. (Säkerhetsavståndet till en sådan brand är 300 meter.) Avlägsna acetylengasflaskor från SBS:s område innan

området lämnas utan uppsikt!

7. Brandfarligt avfall

7.1. Brandfarligt avfall, trasor indränkta i olja, epoxi i roller eller annat brandfarligt avfall, ska snarast möjligt avlägsnas från SBS:s område. Medan avfallet lagras inom SBS:s område ska det förvaras i plåtkärl med tättslutande lock. Brandfarligt avfall får inte lämnas i eller under båten utan uppsikt. Detta gäller för uppställningsplatserna såväl ute som inne.

8. Heta arbeten

8.1. Svetsning, skärande bearbetning, arbeten som kräver att värmare används eller andra arbeten som innebär gnistbildning är särskilt känsliga ur brandskyddssynpunkt, i synnerhet då dessa utförs inomhus. Checklista för heta arbeten måste alltid genomgåas och ifyllas innan ett hett arbete påbörjas.

9. Checklista för heta arbeten

Gällande brandförsäkring för båten/hemförsäkring finns.

Försäkringsbolag:

.....

Bevakning och efterkontroll av arbetsplatsen är ordnat genom brandvakt.

Behövs inte.

Ja. Brandvaktens namn:Telefon:.....

Intelligande båtägare har informerats och tillträde finns till deras båtplatser under den tid arbetet ska utföras.

Brandfarliga varor är bortflyttade.

Brandfarligt avfall är placerat i plåtkärl med tättslutande lock.

Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat/skyddat/avskärmat genom överteckning.

Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen är tätade eller skyddade.

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats.

Eventuell svetsutrustning som skall användas är felfri. Acetylenflaska är försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare är försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel finns. Observera att acetylen inte får lämnas kvar på SBS:s område utan uppsikt.

Räddningstjänsten i Södertälje kan larmas omedelbart och visas till brandplatsen

10. Dispenser

10.1. El-anslutning för länspumpning av nyligen sjösatt träbåt är tillåtet fast båten inte är bemannad. Anslutningskabeln ska vid stickproppen vara märkt med skylt "Länspump".

10.2. Finns särskilda behov av att vara inkopplad när man inte vistas vid och arbetar i båten, skall man ansöka och få detta beviljat av styrelsen eller säkerhetsansvarig i varje enskilt fall. Beviljas detta och det medför en större elförbrukning skall en extra

avgift erläggas.

10.3. Finns behov av att förvara extra material öppet vid båten t.ex vid större ombyggnad eller renovering skall tidsbegränsad dispens för detta ansökas hos styrelsen och vara beviljad.

11. Kontroll

Ronder där efterlevnaden av SBS:s Säkerhetsföreskrifter kontrolleras genomförs minst 2 gånger per år.

12. Påföljd

När SBS:s Säkerhetsföreskrifter inte efterlevs tillämpas följande:

1. Tillsägelse av säkerhetsansvarig eller skriftligt meddelande om dokumenterad avvikelse.
2. Skriftlig påminnelse.
3. Styrelsen tar upp frågan.
4. Straffavgift: 1 500: -.
5. Styrelsen informerar om 6:e punkten.
6. Styrelsen tar upp frågan och utesluter medlemmen.

Var finns SBS:s regler tillgängliga?

Reglerna finns tillgängliga på SBS:s hemsida www.sodertaljebs.se

Reglerna finns också tillgängliga hos styrelsen och säkerhetsansvarig.

Blanketten "Checklista heta arbeten inom SBS:s område" finns på hyllan utanför kansliet, kan erhållas på begäran av säkerhetsansvarig och finns också tillgänglig på SBS:s hemsida www.sodertaljebs.se

Vid tveksamheter rörande tolkning av dessa regler ska alltid säkerhetsansvarig i klubben kontaktas innan något arbete påbörjas.

Södertälje 2012-12-04

Seppo Martikainen Rune Conninger

Ordförande Säkerhetsansvarig