El besiktning TORPA Båtsällskap anläggning i Södertälje 2020-07

Anläggningen har besiktigas och är i relativt gott skick, det finns en del anmärkningar som ska åtgärdas.

Jordfelsbrytare är kontrollerade och motionerade utom en se nedan

Åtgärdas innan båtarna tas upp till hösten.

Område	**Anm.**	**Åtgärd**	**KLart**
Hall1	Fack 15 lysrör ur funktion	Bytes	
Hall 2	Ok		
Hall 3	Ök		
Hall 4	Fack 10 kabel ljusrelä	klamras	
Hall 5	Fack 2 egen armatur rör	bytes	
Hall 6	Fack 11 kabel uttag	klamras	
Hall 7	Ytterbelysning gavel mot motorvägen	bytes	
Hall 8	ok		
Hall 10	Tre uttag bytes		
Hall 11	Uttag på staket mot gångväg	bytes	
Hall 12	Fack 18,14,12 brända uttag	bytes	
Hall 13	Central blockerad	Städas	
Hall 14	ok		
Klubbhus	Propp huv Gr 21 saknas	Komplettera	
Garage	ok		
Verkstad	ok		
Manskapsbod	ok		
Bryggor	ok		
Gamla uttagscentral telfer	Uttags central brända uttag	bytes	
Central A1C3 mast 2	Jordfelsbrytare kärvar	Bytas	
Ungdomshuset	ok		