

## El besiktning TORPA Båtsällskap anläggning i Södertälje 2021-07

Anläggningen har besiktigas och är i relativt gott skick, det finns en del anmärkningar som ska åtgärdas. Det åligger respektive sektionens ansvar att ombesörja åtgärderna.

Jordfelsbrytare är funktions kontrollerade och motionerade utom en se nedan.

Åtgärdas innan båtarna tas upp till hösten.

Planer finns på att

- förstärka matningen till bryggorna B-G
- Byte armaturer i vissa hallar

Att utreda

- Platser för laddning av el drivna båtar

| Område                     | Anm.                          | Åtgärd              | Klart   |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Hall1                      | Fack 9 Båt blockerar elskåp   | Flytta på båten     | 2021-07 |
| Hall 2                     | Ok                            |                     |         |
| Hall 3                     | Ök                            |                     |         |
| Hall 4                     | Fack 10 kabel ljusrelä        | klamras             |         |
| Hall 5                     | ok                            |                     |         |
| Hall 6                     | Fack 11 kabel uttag           | klamras             |         |
| Hall 7                     | ok                            |                     |         |
| Hall 8                     | ok                            |                     |         |
| Hall 10                    | ok                            |                     |         |
| Hall 11                    | Uttag på staket mot gångväg   | bytes               |         |
| Hall 12                    | Jordfelsbrytare kärvar        | Bytes               |         |
| Hall 13                    | ok                            |                     |         |
| Hall 14                    | ok                            |                     |         |
| Klubbhus                   | ok                            |                     |         |
| Garage                     | ok                            |                     |         |
| Verkstad                   | ok                            |                     |         |
| Manskapsbod                | Central blockerad av bokhylla | Flytta på bokhyllan |         |
| Gamla uttagscentral telfer | Uttags central brända uttag   | bytes               | Utreds  |
| Ungdomshuset               | ok                            |                     |         |
| Brygga C                   | sly vid skåpet vid landfästet | tas bort            |         |
| Bryggor A-G                | ok                            |                     |         |
| Uttag vid master           | ok                            |                     |         |
| Uttag staket Hall 8        | ok                            |                     |         |
| Grind mot Pershagen        | Ur funktion                   | Utreds              |         |
|                            |                               |                     |         |
|                            |                               |                     |         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |